



ООО «РУБЕЖ»
410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25
Тел.: +7 (8452) 39-09-05
E-mail: rubezh@rubezh.ru

ИНН 6454052297 КПП 645401001
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810156000010020
БИК: 043601607
Кор/счет: 30101810200000000607

“07” февраля 2023 г.
Исх. № 02-03/99
О проверке приводов «AIRS»

Генеральному директору
ООО ТД «ВЕНТАР-С»
Анисимову Р.С.

Уважаемый Роман Сергеевич!

Настоящим сообщаем, что техническим отделом ООО «Рубеж» была проведена проверка работоспособности предоставленных образцов приводов для противопожарных клапанов систем вентиляции марки «AIRS», указанных в таблице ниже, с модулем дымоудаления МДУ-1-R3, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Данные привода были подключены согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1-R3. Управление осуществлялось локально, с кнопок на плате МДУ-1-R3, а также с ППКОПУ «Рубеж-20П» прот.Р3.

По результатам проверки подтверждена совместимость тестируемых моделей приводов с модулем МДУ-1 прот.Р3. Данные привода полноценно управляются без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод).

Рекомендации по подключению концевых выключателей приводов к клеммам МДУ-1 прот.Р3 представлены ниже:

Модель привода	Назначение	Подключение к клеммам «Концевики» МДУ-1 прот.Р3	
		«Открыто» 0°	«Закрыто» 90°
BLF230A (3.0) (3Nm)	Возвратная пружина	S1/S2	S4/S6
BLF230A (5Nm)	Возвратная пружина	S1/S2	S4/S6
BLE230A (15Nm)	Реверсивный привод	S1/S2	S4/S6
BNE230A (10Nm)	Реверсивный привод	S1/S2	S4/S6

Начальник техотдела СПА, ОС и СКУД

Вардугин В.В.